CAMERETTA DI DERIVAZIONE
(Identificata in planimetria al punto B)

Scala 1:20

SEZIONE A-A



PIANTA



SFIATO DN 80





CAMERETTA DI SFIATO
(Identificata in planimetria tra i punti B e I)

Scala 1:20





SFIATO DN 50



CAMERETTA DI SCARICO
(Identificata in planimetria al punto O)

Scala 1:20



SEZIONE TIPO DI SCAVO
scala 1:20



SEZIONE TIPO DI RIPRISTINO SU AREA VERDE
scala 1:20



TUBAZIONI IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE ED INTERNO IN RESINA EPOSSIDICA PER ACQUEDOTTO

SEZIONE TRASVERSALE
(misure in m)



SEZIONE LONGITUDINALE
(misure in m)



N.B. Nei tratti di tubazione con tubo guaina tutte le saldature dovranno essere radiografate

diametro DN	diametro interno D	spessore tubo St	spes. min. rivestimento Sr
100	107,9 mm	3,2 mm	2,5 mm
125	132,5 mm	3,6 mm	2,5 mm
150	160,3 mm	4,0 mm	2,5 mm
200	209,1 mm	5,0 mm	2,5 mm
250	261,8 mm	5,6 mm	2,5 mm
300	323,9 mm	5,9 mm	3 mm
350	355,6 mm	6,3 mm	3 mm
400	406,4 mm	6,3 mm	3 mm
450	457,2 mm	6,3 mm	3 mm
500	508,0 mm	6,3 mm	3 mm
550	558,8 mm	6,3 mm	3,5 mm
600	609,6 mm	6,3 mm	3,5 mm
800	813,0 mm	7,1 mm	3,5 mm

ELABORATI DI RIFERIMENTO:

LINEA A.V./A.C. Torino-Venezia Tratta Milano-Verona
Lotto funzionale Treviglio-Brescia
PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA LINEA A.C. **A202 11 D E2 P7 IF0001 012 A**
SEZIONI TRASVERSALI LINEA A.C. **A202 11 D E2 W9 IF0001 017 A**

A. B. M. Next S.r.l.
(Osio Sotto - BG)

Progetto esecutivo del collegamento autostradale tra le città di Milano e Brescia (BRE.BE.MI)

Risoluzione delle interferenze dell'autostrada BRE.BE.MI con le opere dell'acquedotto provinciale "Acquedotto Pianura Bergamasca" in territorio di Caravaggio (BG)

Intervento **ACQ 70-01/02** in prossimità Cavalcavia Zibetti
Linea A.V./A.C. **Km 36+699** - Bre.Be.Mi **Km 33+901**

Tavola	Oggetto
1.5	Particolari costruttivi
Scala: 1:20	Data: novembre 2010

Dott.Ing. GIOVANNI PEZZUCCHI
Dott.Ing. ELENA ARIATI
ordine degli ingegneri di Bergamo n. 2047 PEZZUCCHI ELENA ARIATI
idros ingegneria
via Baronelli, 12 - 24126 Bergamo
Tel. 035/324201 Fax 035/5095751
www.idros-ingegneria.com - idros@idros.it

REVISIONE	DATA	OGGETTO
02	agosto 2011	bando di gara
01	luglio 2011	stralcio fornitura tubazioni

Editing grafico: Geom. Giovanni Signori, Geom. Milena Gotti

File: .../63/466/Progetto/Tavole/Interferenze_BREBEMI.dwg

committente	commesso	tipologia elaborato	verifica	approvazione
63	466	6	EA	GP